

Spezielle Anschlussbedingungen

Fernwärme Aschach an der Donau und Hartkirchen

Informationen / Ergänzung für das Fernwärmenetz

Wärmelieferung ganzjährig

Betriebsdaten des Fernwärmenetzes

Außentemperatur ¹⁾ :	+ 20 °C	- 16 °C
Vorlauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	70 °C	80 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	50 °C	55 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme während der Trinkwassererwärmung ¹⁾ :	60 °C	60 °C

Nenndruck:	16 bar
max. Differenzdruck (zw. VL und RL):	10 bar
max. Betriebsdruck	15 bar
Prüfdruck für die primärseitige Druckprobe (1,3-facher, zulässiger Betriebsdruck)	19,5 bar

¹⁾ an der Übergabestelle

Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Bauteile im Primärkreis für eine max. Betriebstemperatur von 110 °C auszulegen.