

Spezielle Anschlussbedingungen

Fernwärme Gmunden

Informationen / Ergänzung für das Fernwärmenetz

Wärmelieferung ganzjährig

Betriebsweise des Fernwärmenetzes

Außentemperatur ¹⁾ :	+ 20 °C	- 16 °C
Vorlauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	80 °C	95 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme ¹⁾ :	50 °C	50 °C
max. zulässige Rücklauftemperatur Fernwärme während der Trinkwassererwärmung ²⁾ :	57 °C	57 °C

Nenndruck:	25 bar
max. Differenzdruck (zw. VL und RL):	10 bar
max. Betriebsdruck	19 bar
Prüfdruck für die primärseitige Druckprobe (1,3-facher, zulässiger Betriebsdruck)	24,7 bar

¹⁾ an der Übergabestelle

Aus Sicherheitsgründen sind sämtliche Bauteile im Primärkreis für eine max. Betriebstemperatur von 120 °C ausgelegt bzw. auszulegen.